

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机

客户须知

B-CN-294-CN 修订版 A

2023 年 11 月 14 日

主题: TT 系列交流/直流电缆线束颜色变更

目的

本公告旨在告知我们的客户，部分 TT 系列交流/直流电缆线束的电线颜色发生了变更。具体而言，L1 和 L3 连接器的颜色已互换。更换这些电缆时，请参阅“总结”部分表格中的示例。所有受影响的替换电缆都在每个连接器上贴有标签。

总结

我们的 TT 系列交流/直流电缆上 L1 和 L3 连接器的颜色已变更。在修订版 H 之前的版本中，电缆的 L1 电线为蓝色，L3 电线为红色。自修订版 H 起，L1 电线为红色，L3 电线为蓝色。

表 1 - 套件 100380 - 交流/直直流线束	
适用于: TTS300/TGS230	主要修订版: -N、-P、-C、-D、-E、-F、-G
用于封顶式软启动装置和直流-直流转换器的两根电缆	
701567	
用于封顶式软启动装置和直流-直流转换器的两根电缆	
720358	

表 2 - 套件 100380-1 - 交流/直线条束 (修订版 H)	
适用于: TTS300/TGS230	主要修订版: -H
在同时安装了开顶式软启动装置和开架式直流-直流转换器的情况下使用	
701795	

表 3 - 套件 100381 - 交流/直线条束 (修订版 H 之前)	
适用于: TTS350/TTS400/TTS500/TTS700 TGS310/TGS390/TGS490/TGS520 TTH375/TGH285	主要修订版: -P、-A、-C、-E、-F
用于封顶式软启动装置和直流-直流转换器的两根电缆	
700371	
用于封顶式软启动装置和直流-直流转换器的两根电缆	
701568	

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● http://turbocor.danfoss.com ● 电话: +1 850 504 4800

Danfoss LLC 对手册、说明书、以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。Danfoss LLC 保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的必要更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。丹佛斯和丹佛斯徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利

表 4 - 套件 100381-2 - 交流/直流线束 (修订版 H 之前)	
适用于: TTS350/TTS400/TTS500/TTS700 TGS310/TGS390/TGS490/TGS520 TTH375/TGH285	主要修订版: -P、-A、-C、-E、-F
在同时安装了开顶式软启动装置和开架式直流-直流转换器的情况下使用	
701796	

表 5 - 套件 100381-1 - 交流/直流线束 (修订版 H)	
适用于: TTS350/TTS400/TTS450/TTS500/TTS700 TGS310/TGS380/TGS390/TGS490/TGS520 TTH375/TGH285	主要修订版: -H
在同时安装了开顶式软启动装置和开架式直流-直流转换器的情况下使用	
701819	

需采取的措施

更换交流/直流线束时，请务必参考上表中的颜色变更情况。无论电线颜色如何，请务必与标签指定的颜色保持一致。

需要协助

如需了解更多信息，请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。