

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机

客户须知

B-CN-325-CN 修订版 A

2023 年 7 月 18 日

主题： 排气压力/温度传感器升级 - 所有型号


目的

本公告旨在通知我们的客户有关 TTS/TGS 和 VT 系列压缩机排气压力/温度 (P/T) 传感器方面的变化。我们之前已在 B-CN-302 公告中宣布，我们在 TTH/TGH 压缩机上首次配备了新的 P/T 传感器。在此发布期间会有一个过渡期，在过渡期内，压缩机上可能会安装现有的 100037-1 型 P/T 传感器或新的 100037-2 型传感器。有关预计推出日期的详细信息，请参阅下文“总结”部分。


以下是各排气 P/T 传感器之间的直观比对。

图 1 - P/T 传感器比较

现有排气 P/T 传感器



新型排气 P/T 传感器



总结

其余压缩机型号将配备新的排气 P/T 传感器。在过渡期内，产品可能会安装现有的 100037-1 型 P/T 传感器或新的 100037-2 型 P/T 传感器。有关新的排气 P/T 传感器推出日期，请参阅下表。

压缩机型号	日期
TTS/TGS	2023 年 7 月 14 日 (Tallahassee)
TTS/TGS	2023 年 7 月 19 日 (海盐)
VT 系列	预计 2023 年 8 月中旬

需采取的措施

订购用于任何 TT 系列或 VT 系列压缩机的替换用排气 P/T 传感器时，请使用零件号 100037-2。

需要协助

如需了解更多信息，请通过 turbocor.ps.na@danfoss.com 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。

商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● turbocor.ps.na@danfoss.com ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话: +1 850 504 4800

Danfoss LLC 对手册、说明书、以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。Danfoss LLC 保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的必要更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。丹佛斯和丹佛斯徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利