

客户须知

B-CN-340-CN 修订版 A


2024 年 1 月 11 日

主题：VT 系列压缩机排气方向


目的

本公告旨在提醒我们的客户，订购 VT 系列压缩机时，可选择 0、45 和 90 度旋转排气方向。必须订购正确的配置。请参见下图 1（排气配置）。

图 1 - 排气配置



排气管水平旋转 0°（标配）



排气管斜向旋转 45°



排气管向下旋转 90°

压缩机离开我们的制造厂后，不得对排气进行任何修改。离开丹佛斯制造厂后进行的任何修改都将损坏压缩机并使保修失效。

总结

VT 系列压缩机排气方向的调整 未 经批准，并且将使压缩机保修失效。

需采取的措施

如果需要改装设备，请联系您的大客户经理，获取将压缩机送回丹佛斯方面的帮助。

需要协助

如果对本次公告有任何疑问，请联系我们的应用部门，联系方式为 dtcapplications@danfoss.com，或联系您的 KAM。