

# 客户须知

B-CN-359-CN REV A

2024 年 4 月 16 日

**主题： TT 系列压缩机冷却配件 100215 被淘汰**

## 目的

本公告旨在通知客户，备件包 100215 已被淘汰。该配件用于主要修订版 -N、-P、-C、-D TT300 的压缩机。这些压缩机的 10 年服务期已过，我们将不再提供该套件。

不过，如果需要更换，可从其他地方采购替代配件。备件包 100215 最初配有滤网，但滤网不是必须的，因为压缩机冷却管路配置内已含过滤器 / 干燥器。




图 1 - 原装 TT300 冷却配件 / 过滤器

## 需采取的措施

需要更换 100215 时，请使用 Parker 配件 P/N 48F-6-4 或同等产品。以下是安装规格。

- 45° 黄铜喇叭口接头
- 连接 1 管外径（英寸）：3/8
- 接头 2 螺纹尺寸（英寸）：1/4
- 样式：喇叭口至 NPT



图 2 - 安装示例

ENGINEERING  
TOMORROW



## 需要协助

---

如有其他问题，请联系您的大客户经理或我们的产品支持小组，联系方式为：[turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) 或 [turbocor.ps.eu@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.eu@danfoss.com)（欧洲范围内的咨询）。

## 商务机密

Danfoss LLC ● 1769 E Paul Dirac Drive ● Tallahassee, FL 32310 USA ● [turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) ● <http://turbocor.danfoss.com> ● 电话: +1 850 504 4800

Danfoss LLC 对手册、说明书、以及其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。Danfoss LLC 保留改动其产品的权利，恕不另行通知。如果改动不会引起已商定规格的必要更改，则此规定也适用于已订购的产品。

本材料中的所有商标为其各自公司的财产。Danfoss 和 Danfoss 徽标均为 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。